

Agnese Līckrastiņa

Subject: FW: Tiesību akta 22-TA-2708 Grozījumi MK 906.not. saskaņojums

From: Agnese Līckrastiņa

Sent: Friday, September 16, 2022 3:29 PM

To: LSUA birojs <lsua@lsua.lv>; Valdis Vitoliņš <valdis.vitolins@jurnalassiltums.lv>

Subject: RE: Tiesību akta 22-TA-2708 Grozījumi MK 906.not. saskaņojums

Labdien!

Sapratu domu un idejiski piekrītu.

Šie jautājumi tika pārrunāti ar Mājokļu politikas departamenta cilvēkiem un Veselības ministriju noteikumu grozījumu izstrādes gaitā, bet netika iestrādāti:

- 1) jo "nedaudz" un "īslaicīgi" nav izmērāmi lielumi. Savukārt precīzu skaitļu noteikšanai ir nepieciešams apzināt visu dzīvojamo ēku standartsituācijas visā Latvijas teritorijā. Tas ir izdarāms, bet tas prasa samērā ilgu laiku.
- 2) Detalizēta informācija par riskiem ir iekļauta anotācijā, jo pašos noteikumus skaidrojumus neraksta (saskaņā ar tiesību aktu izstrādes vadlīnijām)
- 3) Grozījumi attiecināti tikai uz šo apkures sezonu, t.i. 6-7 mēneši. Ja šāda veida ierobežojumi tiks attiecināti uz ilgāku laiku, noteikti izvērtēsim un iekļausim visus jūsu priekšlikumus (laika un temperatūras ierobežojumi, kopīgais lēmums, kaļķakmens veidošanās)

Ar cieņu,



Ekonomikas ministrija

Agnese Līckrastiņa

Ekonomikas ministrijas
Enerģijas tirgus un infrastruktūras
departamenta
Vecākā eksperte

Tālr.: [67013029](tel:67013029)

E-pasts: Agnese.Lickrastina@em.gov.lv

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519

www.em.gov.lv

From: LSUA birojs <lsua@lsua.lv>

Sent: Friday, September 16, 2022 2:26 PM

To: Agnese Līckrastiņa <Agnese.Lickrastina@em.gov.lv>; Valdis Vitoliņš <valdis.vitolins@jurnalassiltums.lv>

Subject: Tiesību akta 22-TA-2708 Grozījumi MK 906.not. saskaņojums

INFORMĀCIJAI: E-pasta vēstules sūtītājs ir ārējais adresāts.

Labdien, Agnese!

Kā vienojāties telefona sarunā, pārsūtu kolēģu sagatavotos komentārus un priekšlikumus grozījuma projektam.

Lūdzu sazinieties ar mums, ja ir vēl kādi jautājumi.

Ar cieņu

Laura Rutkovska
Biroja administratore
Latvijas siltumuzņēmumu asociācija
T.: 67 605 706
M.T. 26333303
lsua@lsua.lv



Subject: FW: Tiesību akta 22-TA-2708 Grozījumi MK 906.not. saskaņojums

Labdien!

Noteikumu 19.punktā nav skaidrs cik lielā mērā vai amplitūdā dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir tiesības neievērot 17.punktā minēto prasību.

Būtu nepieciešams papildināt 19. punktu karstā ūdens temperatūras samazināšana zemāk par 17.punktā minēto pastāvīgi nodrošināmo ir pielaujama nedaudz* vai īslaicīgi tikai nakts stundās. Un ēkas dzīvojamās mājas kopīpašniekiem vai dzīvokļu īpašumu mājai jāpieņem lēmums.

*- vai arī norādīt par temperatūras minimālo samazināšanas lielumu/robežām.

19. punktu būtu nepieciešams papildināt vai izteikt ar apakšpunktu ar informāciju no Anotācijas (ex-ante) 22-TA-2708 par Veselības inspekcijas sniegto informāciju “*Saskaņā ar Veselības inspekcijas sniegto informāciju ūdens temperatūra, kurā Legionella spp. baktērijas vairojas lielā skaitā, t.sk. rada cilvēkiem vislielāko inficēšanās bīstamību, ir no +37°C līdz +42°C, tomēr risks savairoties Legionella spp. baktērijām būtiski pieaug, ja ūdens temperatūra nokrītas zem +50°C vairāk kā divas stundas diennakts laikā.*”

Dzīvojamās mājas pārvaldītājiem ir jābūt informētiem par riskiem.

Kādi un vai ir jāveic profilaktiskie pasākumi dzīvojamās mājas pārvaldītājiem pēc karstā ūdens temperatūras samazināšanas?

Profilaktisko pasākumu termoapstrādes laikā karstā ūdens temperatūras paaugstināšana virs 57°C paātrina kaļķakmens veidošanos siltummaiņos, kas saīsina to kalpošanas laiku un būtiski palielina siltumtīklu ūdens atgaitas temperatūru.

Kā arī individuālo siltummezglos karstā ūdens automātiskos regulatorus var arī iestatīt nedēļas programmas ietvaros karstā ūdens temperatūras paaugstinājumu legionelozes izplatības ierobežošanai noteiktajās diennakts stundās, bet tad būs jāatceļ iepriekš iestatītie karstā ūdens temperatūras pazeminājumi nakts stundās. Ēkās, kuru ISM uzstādīti tiešās darbības karstā ūdens regulatori, iespējams paaugstināt karstā ūdens temperatūras iestatījumu manuāli uz nepieciešamo laiku.