NAV KLASIFICĒTS

DIENESTA VAJADZĪBĀM

PTZ
3. vieta
2. vieta
Ārt. stac.
Termokamera+
Ārt. stac.
1. vieta
13. vieta
Ārt.
stac.+
IR prož.
12. vieta
Ārt.
stac.+
PTZ
Ārt. stac.
11. vieta
Ārt. stac.
10. vieta
Ārt. stac.
9. vieta
8. vieta
PTZ
7. vieta
Termokamera+
Ārt. stac.
PTZ
6. vieta
PTZ
5. vieta
PTZ
4. vieta
Mālkūsalas iela
Mālkūsalas iela
Akmeņu iela
Vaļņu iela
Jūrmala

Pozīc.	Kopsavilkuma tāme Nr	Pozīcijas nr	Mērv. vien.	Daudz.	Detalizēts nosaukums
10	10-1	4.24	km.	11	Kabeļu gala apdare līdz 35kV- brīvvārsti
11	10-1	4.26	km.	1	Kabeļu gala apdare 10-20kV
12	10-U1 no 1	6b-V2	gb	1	KAB1 kabeļu kopnešu sadalītājs ar IPX4 ar pārsegu, montāžas materiāli un aizbāzņi (kopā tips 6 400 kw 1)
15	10-U72	6.1.1.(2)	gb	2	Apgaismes stabs 12m ar konsoli vienam gaismekļim, pamatu, bīvējumu, 3gab. Autom.aizsākšanas CYBAY-pot., kabelis ar vara dzīslām stabā- NYY-J-3-2.5mm2
16	10-U72	6.1.2.(2)	gb	6	Apgaismes stabs 12m ar konsoli divām gaismekļiem, pamatu, bīvējumu, 3gab. Autom.aizsākšanas CYBAY-pot., kabelis ar vara dzīslām stabā- NYY-J-3-2.5mm2
17	10-U72	6.1.3.(2)	gb	2	Apgaismes stabs 12m ar konsoli trīs gaismekļiem, pamatu, bīvējumu, 3gab. Autom.aizsākšanas CYBAY-pot., kabelis ar vara dzīslām stabā- NYY-J-3-2.5mm2
18	10-U72	6.12.1.+ 6.12.2.(2)	gb	2	Gaismekļi montēti uz apgaismes stabiem ar metālhalogena spuldzi 150W, pelēks (EMHT)
19	10-U72	6.12.3.+ 6.12.4.(2)	gb	14	Gaismekļi montēti uz apgaismes stabiem ar metālhalogena spuldzi 250W, IP65, pelēks (EMHQ)
20	10-U72	6.12.5.+ 6.12.6.(2)	gb	4	Gaismekļi montēti uz apgaismes stabiem ar metālhalogena spuldzi 1000W, IP65, (EMHQ)
21	10-U72	6.12.7.(2)	gb	4	Projektoru tipa 1000W galvenajiem, 230V, IP65, kārbā, montēti uz stabu
22	10-U72	papildu	gb	1	pašpārvaldei, pelēkam
23	10-1	6.10	gab	40	Gaismekļi ar baltu LED gaismu, mikroprocesu bāzētu, IP65

LOKSNES IZMĒRS NR	POZĪCIJAS NR.	NERĒĶINA PĒC ĪSTĀ GARUMA DĪGŠANAS, MAKSI	NERĒĶINA BEZ ĪSTĀ GARUMA DĪGŠANAS, MAKSI	NERĒĶINA KOPĒJAS DĪGŠANAS, MAKSI
10-1	6.24	11	0	11
10-1	4.26	1	0	1
10-U72 no.1	1-U72	1	0	1
10-U72	6.1.1.(2)	2	0	2
10-U72	6.1.2.(2)	6	0	6
10-U72	6.1.3.(2)	2	0	2
10-U72	6.12.1.+6.12.2.(2)	2	0	2
10-U72	6.12.3.+6.12.4.(2)	14	0	14
10-U72	6.12.5.+6.12.6.(2)	4	0	4
10-U72	6.12.7.(2)	4	0	4
10-U72	papildu	1	0	1
10-1	6.10	39	1	40

PROŽEKTORU TIPI		
EMHQ	1000W	Philips, OVP627 PS 1KW2M-T E40 1000W BR 3K-4K
EMHQ	250W	Philips, OVP627 PS 1X250W-T 250W E5 AAS
EMHQ	1000W	Philips, MASTERCOLOR-LA 1000W/HBI-2 230V XWH LNP

APZĪMĒJUMI

Tranšeja kabeļiem bez. (1.klāsa)

Apgaismojoma bruģēja PVH caurulē (1.klāsa)

Apgaismojoma kabeļa (1.klāsa)

Apgaismes stabs 12m ar konsoli vienam gaismekļim, pamatu, bīvējumu, 3gab. Autom.aizsākšanas CYBAY-pot., kabelis ar vara dzīslām stabā- NYY-J-3-2.5mm2 (2.klāsa)

Apgaismes stabs 12m ar konsoli divām gaismekļiem, pamatu, bīvējumu, 3gab. Autom.aizsākšanas CYBAY-pot., kabelis ar vara dzīslām stabā- NYY-J-3-2.5mm2 (2.klāsa)

Apgaismes stabs 12m ar konsoli trīs gaismekļiem, pamatu, bīvējumu, 3gab. Autom.aizsākšanas CYBAY-pot., kabelis ar vara dzīslām stabā- NYY-J-3-2.5mm2 (2.klāsa)

EMHT Gaismekļi montēti uz apgaismes stabiem ar metālhalogena spuldzi 150W, pelēks (EMHT) (2.klāsa)

EMHQ Gaismekļi montēti uz apgaismes stabiem ar metālhalogena spuldzi 250W, IP65, pelēks (EMHQ) (2.klāsa)

EMHQ Gaismekļi montēti uz apgaismes stabiem ar metālhalogena spuldzi 1000W, IP65, (EMHQ)

Projektoru tipa 1000W galvenajiem, 230V, IP65, kārbā, montēti uz stabu (2.klāsa)

Gaismeklis ar balto LED gaismu, mikroprocesu bāzētu, IP65 (2.klāsa)

AAS-1 sadalne (2.klāsa)

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti metros [m].
2. Zīmējums nedrīkst mērīt. Lietot rakstītos izmērus.

HKI International

RE&RE

RĒŠKALS

NAV KLASIFICĒTS

DIENESTA VAJADZĪBĀM